



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - AGOSTO 2026					
CENTRAL					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) ¹	151	151	0	1,33	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	151	151	0	2,23	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) ³	151	151	0	4,22	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁴	151	151	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) ⁴	151	151	0	Ausência	Ausência
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - AGOSTO 2026					
PINHEIRA					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) ¹	22	22	0	0,80	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	22	22	0	1,38	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) ³	22	22	0	3,27	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁴	22	22	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) ⁴	22	22	0	Ausência	Ausência
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - AGOSTO 2026					
PRAIA DE FORA					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) ¹	17	17	0	1,11	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	17	17	0	1,13	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) ³	17	17	0	4,94	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁴	17	17	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) ⁴	17	17	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS n. 888, de 04 de maio de 2021

¹ Unidades de turbidez
² Miligramas por litro
³ Unidade Hazen (mgPt-Co/L)
⁴ Número mais provável por cem mililitros

Carla Moraes da Conceição
Carla Moraes da Conceição
Coordenadora de Operações

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 6030022C-115C-8B81-8317-1B33D2E44172

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: IQA Palhoça - Agosto_LABB.pdf

Nº Contrato Sistêmico (SAP): .

Nº Contrato Jurídico: .

Unidade de Negócio AEGEA:

CM00 - R2/SUL

Nome do Fornecedor:

Tipo de documento: Outros documentos

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 0

Marisa Raquel Rodrigues

Assinatura guiada: Ativado

Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

56,5, sala 602, Tombadouro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Indaiatuba, São Paulo 13340-600

marisa.rodrigues@aguasdecamboriu.com.br

Endereço IP: 163.116.233.41

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Marisa Raquel Rodrigues

Local: DocuSign

01/09/2026 09:09:39

marisa.rodrigues@aguasdecamboriu.com.br

Eventos do signatário

Assinatura

Registro de hora e data

Carla Moraes da Conceicao

carla.moraes@aegea.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Carla Moraes da Conceicao

Enviado: 01/09/2026 09:11:17

Visualizado: 01/09/2026 09:19:51

Assinado: 01/09/2026 09:20:27

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 163.116.230.116

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

01/09/2026 09:11:17

Entrega certificada

Segurança verificada

01/09/2026 09:19:51

Assinatura concluída

Segurança verificada

01/09/2026 09:20:27

Concluído

Segurança verificada

01/09/2026 09:20:27

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora