Docusign Envelope ID: 29A563E8-51A1-8DBC-835A-30F6A24CFF1E

ÁGUAS DE PALHOÇA

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - OUTUBRO 2026					
CENTRAL					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT)[1]	140	140	0	1,04	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L)[2]	140	140	0	2,44	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L)[3]	140	140	0	2,04	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL)[4]	140	140	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)[4]	140	140	0	Ausência	Ausência

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - OUTUBRO 2026					
PINHEIRA					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT)[1]	18	18	0	1,12	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L)[2]	18	18	0	1,31	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L)[3]	18	18	0	2,00	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL)[4]	18	18	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)[4]	18	18	0	Ausência	Ausência

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - OUTUBRO 2026					
PRAIA DE FORA					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT)[1]	15	15	0	0,91	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L)[2]	15	15	0	1,34	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L)[3]	15	15	0	2,00	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL)[4]	15	15	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)[4]	15	15	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Protaria GM/MS n. 888, de 04 de maio de 2021

[1] Unidades de turbidez

[2] Miligramas por litro

[3] Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

[4] Número mais provável por cem mililitros

Carla Moraes da Conceicao

Carla Moraes da Conceição

Coordenadora de Operações